

РАЗЯСНЕНИЕ



ОТНОСНО: Постъпило запитване с Вх.№ 484/12.03.2015г. по възложена обществена поръчка с предмет – Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище.

На осн. чл.29 ал. 2 от ЗОП даваме в срок отговор на поисканите разяснения по документацията за участие:

1. В т.1 Начин и технология за изпълнение на поръчката от Техническата към документацията е посочено:  
Материалите, които ще се използват за изпълнение на хидроизолацията на водоемите да са на циментова основа, като са с доказано качество, безопасни за човешкото здраве и околната среда.  
Във Ваше Разяснение 475/11.03.2015 година в т.3 за т.1.4 – Хидроизолация-двупластова, давате указания общата дебелина на покритието да не надвишава 400 микрона.  
Според нашите доставчици, не съществува продукт на циментова основа, който да може да бъде нанесен с такава дебелина.  
Моля, дайте допълнителни указания какъв да бъде материала за т.1.4.

Отговор: Тъй като на пазара се предлагат различни видове и марки хидроизолационни материали с цел да избегнем поставянето на дискриминационни изисквания, посочената дебелина на покритието е минимална. В зависимост от вида на използвания продукт може да се достигне и по-голяма дебелина на покритието.

Управител:

ив.к. Явор Миланов

