

РЕШЕНИЕ
№ 745/09.04.2015г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.73 от ЗОП и отразени резултати в протокол от 09.04.2015г. на комисия, назначена със Заповед №149/20.03.2015г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище**, открита с Решение №318/18.02.2015г.

О Б Я В Я В А М:

I. Класираните участници:

1 място - **„МЕГАСТРОЙ 2015” ЕООД**, гр.София, п.к.1000, район „Средец”, ул.„Уилям Гладстон” №69, ет.3, предложена цена – **123,40 /сто двадесет и три лева и четиридесет стотинки / лв. без ДДС.**

II. Участника, класиран на първо място за изпълнител - „МЕГАСТРОЙ 2015” ЕООД.

III. Отстранените участници:

1. **„СТРОЙГРУП ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” ЕООД**, гр.Костинброд, п.к.2230, ул.„Славянска” №45, с подадена оферта вх.№540/19.03.2015г. – 8.45ч.

Мотиви за отстраняване на участника: на основание чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП.

Участникът не е представил необходимите документи по чл.56 от ЗОП, а именно:

- Протокол от изпитване на материала за хидроизолация.

В представената Декларация за съответствие в плик №1 за продукт Ceresit CR 65 е посочено, че съответствието на продукта е оценено, съгласно Протокол за изпитване №472-3-216/07.09.2004г., който не е приложен в плик №1, поради което комисията го изисква да бъде предоставен. В даденият срок участникът не е представил по-горе посочения Протокол за изпитване на материала за хидроизолация, като е представил Техническо одобрение на ИСТ, което не отговаря на изисквания Протокол за изпитване на материала за хидроизолация. Още повече в Приложението към Техническото одобрение на ИСТ в т.3 Предназначение, обхват и условия на приложение, е посочено, че хидроизолационната смес Ceresit CR 65 при изолиране на резервоари за вода не е предназначена за консумация, което води до противоречие с изискването – продукта да е подходящ да се прилага в контакт с питейна вода.

Неспазването на изискванията на Възложителя, относно представянето на необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП, както е посочено в обявлението в Раздел „III. 2. Условия за участие” и документацията за участие - е основание за отстраняване на участника: **„СТРОЙГРУП ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” ЕООД** от процедурата.

2. **„ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ” ООД**, гр.Варна, п.к.9000, ул.„Братя Миладинови” №120, ет.1, ап.2, с подадена оферта вх.№541/19.03.2015г. – 8.50ч.

Мотиви за отстраняване на участника: на основание чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП.

Участникът не е представил необходимите документи по чл.56 от ЗОП, а именно:

- Декларация за съответствие на материала за хидроизолация.

В посоченият срок участникът „**ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ**” ООД не е представил изискваните от комисията в Протокол №1 документи.

Неспазването на изискванията на Възложителя, относно представянето на необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП, както е посочено в обявлението в Раздел „III. 2. Условия за участие” и документацията за участие - е основание за отстраняване на участника: „**ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ**” ООД от процедурата.

3. „**ПЪТСТРОЙ-ВАРНА**” ЕООД, гр.Варна, п.к.9009, ул.„Акад. Андрей Сахаров” №1, ет.5, с подадена оферта вх.№542/19.03.2015г. – 8.55ч.

Мотиви за отстраняване на участника: на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП.

Участникът не е представил необходимите документи по чл.56 от ЗОП и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а именно:

- Здравна оценка на материала за хидроизолация – за допустим контакт с питейна вода, издадена от Национален център по опазване на общественото здраве към Министерството на здравеопазването или еквивалент.

Комисията счита, че допълнително представеното писмено предложение и направените изводи на участника съгласно представената Здравна оценка на материала за хидроизолация не отговарят на изискванията на Възложителя – „материала за хидроизолация да има допустим контакт с питейната вода“. В представената Здравна оценка на материала за хидроизолация, а именно продукта „Хидрозол“, не е посочено, че е подходящ да се прилага в контакт с питейна вода. Комисията счита, че от заключението на Здравната оценка и от допълнително представеното писмено предложение и направените изводи на участника, че продуктът не е екологично и здравно опасен и че е безвреден за околната среда, не може да приеме, че по безспорен начин, продукта „Хидрозол“, отговаря на изискването за допустим контакт с питейната вода, което изискване е изрично поставено в документацията за участие и е спазено и посочено в Здравните оценки на материала за хидроизолация на всички други участници.

Неспазването на изискванията на Възложителя, относно представянето на необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП и представянето на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, както е посочено в обявлението в Раздел „III. 2. Условия за участие” и документацията за участие - е основание за отстраняване на участника: „**ПЪТСТРОЙ-ВАРНА**” ЕООД от процедурата.

4. „**ДЯКОВ СТРОЙ**” ЕООД, гр.Търговище, п.к.7700, ул.„Антим I” №47, ап.18, с подадена оферта вх.№550/19.03.2015г. – 10.45ч.

Мотиви за отстраняване на участника: на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП.

Участникът не е представил необходимите документи по чл.56 от ЗОП и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, а именно:

- Допълнително представените Декларация за съответствие на материала за хидроизолация – Sika MonoTop-610, Декларация за съответствие на материала за хидроизолация – SikaTop Seal-107 Elastik, Декларация за експлоатационни показатели – Sika MonoTop-612, Декларация за експлоатационни показатели – SikaTop Seal-107 и Декларация за експлоатационни показатели – Sikagard-720 EpoCem са ксерокопия, които не са заверени

от участника, т.е. върху копието на документа представляващия участникът не е записал текста „Вярно с оригинала”, няма собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат.

Участникът не е представил Декларация за съответствие на материала за хидроизолация–Sikagard-720 ЕроСет, като представената Декларация за експлоатационни показатели – Sikagard-720 ЕроСет не е еквивалент на исканата декларация на продукта – Sikagard-720 ЕроСет, поради което комисията счита, че този документ не е представен в срок.

Неспазването на изискванията на Възложителя, относно представянето на необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП и представянето на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, както е посочено в обявлението в Раздел „Ш. 2. Условия за участие” и документацията за участие и поради това, че комисията не може повторно да изиска представяне на документи по удовлетворяване на поставените от възложителя критерии за подбор - е основание за отстраняване на участника: „ДЯКОВ СТРОЙ” ЕООД от процедурата.

5. „ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90” ЕООД, гр.Търговище, п.к.7700, ул.„Антим I” №47, ет.3, ап.10, с подадена оферта вх.№559/19.03.2015г. – 16.15ч.

Мотиви за отстраняване на участника: на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Участникът не е представил всички нужни документи в плик №2, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, а именно:

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец №6.

Неспазването на изискването за необходимите документи, които трябва да съдържа плик №2, както е посочено в обявлението в Раздел „Ш. 2. Условия за участие” и документацията за участие и предвид забраната за промяна на техническото предложение, въведена в чл.68, ал.11, б.”б” от ЗОП - е основание за отстраняване на участника от процедурата.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр.София, п.к.1000, бул.„Витоша” №18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: <http://www.cpc.bg>

Срок за подаване на жалби: в 10 дневен срок.
/съгласно чл.120 от ЗОП/

На основание чл.73, ал.3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Възложител:

/инж. Явор Кирилов Миланов/

